

* Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Paraguay, 18 semisótano · 36204 Vigo
Tel. 986 485 569 · 228 318 Fax 986 485 681
e-mail: bromatologia@lemabandin.com
C.I.F.: B-36624831

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA

CÓDIGO : 95179059 FECHA DE RECEPCIÓN : 21/09/2016
FECHA Y HORA RECOGIDA : 21/09/2016
PRODUCTO : Agua de traída
TIPO DE ENVASE : Botella 500 ml+Botella 500 ml con tiosulfato
LUGAR DE RECOGIDA : DEPOSITO
RECOGIDA POR : (*) El Solicitante
DESCRIPCIÓN : C.U. TORTOREOS-LIÑARES V36243566 DEPOSITO 1

ASOC. DE LAS TRAIIDAS DE AGUAS (COXAPO)
COXAPO
GRANXOLA Nº 24
ESTÁS - TOMIÑO
PONTEVEDRA
C.P.: 36740

OBSERVACIONES: Datos de muestreo facilitados por el solicitante

AREA FISICO-QUIMICA

AREA FISICO-QUIMICA		Fecha inicio análisis : 22/09/2016				Fecha fin análisis : 30/09/2016	
Parámetros analizados	Resultado	Unidades	L.D.	L.C.	Val. Limite (1)	Método	
pH	6,3	-		3	(2)	6,5 - 9,5	PNT/207 Método Potenciometrico
U:							
Conductividad a 20° C	43	uS/cm		15	(2)	2500	PNT/208 Medida Directa
U:							
Cloro Residual Combinado	0	mg/l			(2)	2	*PNT/253 UV-VIS
Cloro Residual Libre	< 0,05	mg/l		0,05	(2)	1	*PNT/253 UV-VIS
U:							
Color	0	-		0	(2)	15	*PNT/202 UV-VIS
Olor	0	Ín. Dil.		0	(2)	3	*PNT/201 Cualitativa
Sabor	0	In. Dil.		0	(2)	3	*PNT/203 Cualitativa
Turbidez	< 0,1	UNF		0,1	(2)	1	*PNT/204 Nefelometría
Standard Methods 2130 B							
Amonio	< 0,05	mg/L		0,05	(2)	0,5	PNT/275 Electroquimico
U:							
Trihalometanos (suma mínima):	9,80	µg/l		0,00	(2)	100	*PNT/250 CG/MS
Bromoformo	3,10	µg/l					*PNT/250 CG/MS
Dibromoclorometano	1,10	µg/l					*PNT/250 CG/MS
Diclorobromometano	2,80	µg/l					*PNT/250 CG/MS
Cloroformo ug/l	2,80	ug/l					*PNT/250 CG/MS

AREA MICROBIOLOGIA

		Fecha inicio análisis : 21/09/2016				Fecha fin análisis : 24/09/2016	
Parámetros analizados	Resultado	Unidades	L.D.	L.C.	Val. Limite (1)	Método	
Coliformes totales	0	ufc/100 mL		1 (2)	0	PNT/001 Filtración de membrana	
Microorganismos cult. a 22°C.	86	ufc/ml		1 (2)	100	PNT/006 Recuento en Placa	
Escherichia coli	0	ufc/100ml		1 (2)	0	PNT/001 Filtración de membrana	
Clostridium perfringens	0	ufc/100ml		1 (2)	0	*PNT/020 Filtración en Membrana	

INFORME DE ENSAYO Nº : 95179059

FECHA DE EMISIÓN : 30/09/16

L.D. : LÍMITE DETECCIÓN , L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U : INCERTIDUMBRE

Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada.

El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente.

Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.

DATOS DE LA MUESTRA

CÓDIGO : 95179059 FECHA DE RECEPCIÓN : 21/09/2016
FECHA Y HORA RECOGIDA : 21/09/2016
PRODUCTO : Agua de traída
TIPO DE ENVASE: Botella 500 ml+Botella 500 ml con tiosulfato
LUGAR DE RECOGIDA : DEPOSITO
RECOGIDA POR : (*) El Solicitante
DESCRIPCIÓN : C.U. TORTOREOS-LIÑARES V36243566 DEPOSITO 1
OBSERVACIONES: Datos de muestreo facilitados por el solicitante

(1) Norma de Aplicación : RD 140/2003 (2)

Interpretación : * Según los parámetros analizados y la legislación referenciada, la muestra se puede calificar como "apta para el consumo"

Pruebas Pendientes: Ninguna, Informe finalizado.



VºBº Directora Laboratorio
Ruth Mª Castro Nogueira

INFORME DE ENSAYO Nº : 95179059

FECHA DE EMISIÓN : 30/09/16

L.D. : LÍMITE DETECCIÓN , L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U : INCERTIDUMBRE

Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada.

El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente.

Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.