

INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA

CÓDIGO : 95216647 FECHA DE RECEPCIÓN : 18/10/2017
FECHA Y HORA RECOGIDA : 17/10/2017 20:30H
PRODUCTO : Agua de manantial
TIPO DE ENVASE : Botella 500 ml con tiosulfato
LUGAR DE RECOGIDA : MANANTIALES
RECOGIDA POR : (*) El Solicitante
DESCRIPCIÓN : C.U. TORTOREOS-LIÑARES G36243566 MANANTIALES

ASOC. DE LAS TRAIIDAS DE AGUAS (COXAPO)
COXAPO
GRANXOLA Nº 24
ESTÁS - TOMIÑO
PONTEVEDRA
C.P.: 36740

OBSERVACIONES: Datos de muestreo facilitados por el solicitante

AREA FISICO-QUIMICA

AREA FISICO-QUIMICA		Fecha inicio análisis : 18/10/2017				Fecha fin análisis : 20/10/2017	
Parámetros analizados	Resultado	Unidades	L.D.	L.C.	Val. Limite (1)	Método	
pH	5,7	-		3	(2)	6,5 - 9,5	PNT/207 Método Potenciometrico
U:							
Conductividad a 20° C	74	uS/cm		15	(2)	2500	PNT/208 Medida Directa
U:							
Nitritos	< 0,01	mg/l		0,01	(2)	0,5	*PNT/221 UV-VIS
Cloro Residual Combinado	0	mg/l			(2)	2	*PNT/253 UV-VIS
Cloro Residual Libre	< 0,05	mg/l		0,05	(2)	1	*PNT/253 UV-VIS
U:							
Color	0	-		0	(2)	15	*PNT/202 UV-VIS
Olor	0	Ín. Dil.		0	(2)	3	*PNT/201 Cualitativa
Sabor	-	In. Dil.		0	(2)	3	*PNT/203 Cualitativa
Turbidez	0,1	UNF		0,1	(2)	5	*PNT/204 Nefelometría
Amonio	< 0,05	mg/L		0,05	(2)	0,5	PNT/275 Electroquimico
U:							

AREA MICROBIOLOGIA

AREA MICROBIOLOGIA		Fecha inicio análisis : 18/10/2017			Fecha fin análisis : 21/10/2017	
Parámetros analizados	Resultado	Unidades	L.D.	L.C.	Val. Limite (1)	Método
Coliformes totales	0	ufc/100 mL		1	(2) 0	PNT/001 Filtración de membrana
Microorganismos cult. a 22°C.	200	ufc/ml		1	(2) 100	PNT/006 Recuento en Placa
Escherichia coli	0	ufc/100ml		1	(2) 0	PNT/001 Filtración de membrana

(1) Norma de Aplicación : RD 140/2003 (2)

Interpretación :

* Se incumple algún valor paramétrico del Anexo I.C de la norma de aplicación.
A valorar por la Autoridad Sanitaria

INFORME DE ENSAYO Nº : 95216647

FECHA DE EMISIÓN : 23/10/17

L.D. : LÍMITE DETECCIÓN , L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U : INCERTIDUMBRE

Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada.

El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente.

Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.

V0002-11

Laboratorio de Análisis Clínicos F.Lema y J.Bandin S.L. Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, Tomo 4385, Folio232, D306

Página Nº 1

DATOS DE LA MUESTRA

CÓDIGO : 95216647 FECHA DE RECEPCIÓN : 18/10/2017
FECHA Y HORA RECOGIDA : 17/10/2017 20:30H
PRODUCTO : Agua de manantial
TIPO DE ENVASE: Botella 500 ml con tiosulfato
LUGAR DE RECOGIDA : MANANTIALES
RECOGIDA POR : (*) El Solicitante
DESCRIPCIÓN : C.U. TORTOREOS-LIÑARES G36243566 MANANTIALES
OBSERVACIONES: Datos de muestreo facilitados por el solicitante

Pruebas Pendientes: Ninguna, Informe finalizado.



VºBº Directora Laboratorio
Ruth Mª Castro Nogueira

INFORME DE ENSAYO Nº : 95216647

FECHA DE EMISIÓN : 23/10/17

L.D. : LÍMITE DETECCIÓN , L.C. : LÍMITE CUANTIFICACIÓN, U : INCERTIDUMBRE

Los resultados obtenidos se refieren exclusivamente a la muestra analizada.

El laboratorio dispone del valor de incertidumbre asociada a cada análisis y estos valores están a disposición del cliente.

Prohibida la reproducción parcial de la información recogida en este informe sin autorización escrita de la dirección del laboratorio.